



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»
Свидетельство о регистрации № РОСС RU.И559.04.ЖР00

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ССБК.RU.ПБ25.Н00224

№ ПС 005239

Срок действия 19.11.2019г. по 18.11.2024г.

Код ОК 034-2014
(КПЕС 2008) ОКПД2 20.30.22.170

Код ТН ВЭД

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и
местонахождение
заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью "Торгово-Производственная Компания Руфкомплект". Адрес: 249010, Калужская область, Боровский район, деревня Маланьино, строение 2. ОГРН: 1124025008986. Телефон: 8 (48439) 9-61-84. ,
Адрес электронной почты: info@roofcom.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и
местонахождение изготовителя
продукции)

Общество с ограниченной ответственностью "Торгово-Производственная Компания Руфкомплект". Адрес: 249010, Калужская область, Боровский район, деревня Маланьино, строение 2. ОГРН: 1124025008986. Телефон: 8 (48439) 9-61-84.
Адрес электронной почты: info@roofcom.ru

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ОС «ФЕНИКС» Общество с ограниченной ответственностью «ФЕНИКС»,
144010, Московская область, г. Электросталь, ул. Ялагина, д. 3, помещение 31.
Телефон: 8(495)925-93-97. E-mail: feniks-sertifikat@mail.ru ОГРН1185053020624.
Свидетельство № ССБК RU.ПБ25 до 24.08.2021г.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация о сертифицированной
продукции, позволяющая провести
идентификацию)

Пена монтажная огнестойкая профессиональная пенополиуретановая марки «Roof Complect», выпускаемая по ТУ 20.30.22-001-10835875-2019. Серийный выпуск

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование национальных
стандартов, стандартов
организаций, сводов правил,
условий договоров на соответствие
требованиям которых проводилась
сертификация)

ГОСТ 30247.0-94 «Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Общие требования». ГОСТ 30247.1-94 «Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Несущие и ограждающие конструкции». См. Приложение (бланк № ПС 003125).

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протоколы испытаний № 11/19-9С от 18.11.2019 г., № 11/19-10С от 18.11.2019 г. ООО «ФЕНИКС» ИЛ «ФЕНИКС», № ССБК RU. 21ПБ23 до 24.08.2021 г

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ТУ 20.30.22-001- 10835875-2019, сертификат соответствия
ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) № РОСС
RU.32001.04ИБФ1.ОС02.0875 от 18.11.2019 г.

Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

А.В. Колчин

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия

А.В. Беляков





СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»
Свидетельство о регистрации № РОСС RU.И559.04.ЖР00

ПРИЛОЖЕНИЕ К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ ССБК.RU.ПБ25.Н00224

№ ПС 003125

код ОКПД2 код ТН ВЭД России	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Соответствует требованиям
20.30.22.170	Пена монтажная огнестойкая профессиональная пенополиуретановая марки «Roof Complect», выпускаемая по ТУ 20.30.22-001- 10835875-2019.	Фрагмент стеновой конструкции с линейными швами, заполненными пеной полиуретановой монтажной «Roof Complect» огнестойкой, выпускаемой по ТУ 20.30.22-001- 10835875-2019, имеет предел огнестойкости при глубине шва 100 мм: Ширине шва 40 мм-ЕІ 60, Ширине шва 20 мм-ЕІ 60
20.30.22.170	Пена монтажная огнестойкая профессиональная пенополиуретановая марки «Roof Complect», выпускаемая по ТУ 20.30.22-001- 10835875-2019	Фрагмент стеновой конструкции с линейными швами, заполненными пеной полиуретановой монтажной «Roof Complect» огнестойкой, выпускаемой по ТУ 20.30.22-001- 10835875-2019, имеет предел огнестойкости при глубине шва 200 мм: Ширине шва 40 мм-ЕІ 120, Ширине шва 20 мм-ЕІ 240

Руководитель
(заместитель руководителя)

А.В. Колчин

Эксперт

А.В. Беляков

