

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ С-RU.АЮ64.В.00972

ЗАЯВИТЕЛЬ

№ 0018737

Общество с ограниченной ответственностью «Гекса-нетканые материалы», ОГРН: 1027700447697. Место нахождения: 143405, Россия, Московская область, Красногорский р-н, д. Гольево, ул. Центральная, д. 3. Фактический адрес: 143405, Россия, Московская область, Красногорский р-н, д. Гольево, ул. Центральная, д. 3. Телефон: + 7(495) 564-86-95. Факс: + 7(495) 564-86-95. Адрес электронной почты: msk@gexa.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Гекса-нетканые материалы». Место нахождения: 143405, Россия, Московская область, Красногорский р-н, д. Гольево, ул. Центральная, д. 3. Фактический адрес: 172854, Россия, Тверская область, Торжокский район, Речанское сельское поселение, д. Лесная. Телефон: + 7(495) 584-02-01. Факс: + 7(495) 584-02-01. Адрес электронной почты: msk@gexa.ru.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

производства и услуг «Полисерт» АНО по сертификации «Электросерт». Место нахождения: 129226, Российская Федерация, г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, дом 12а. Фактический адрес: 129110, Российская Федерация, г. Москва, ул. Щепкина, дом 47, стр.1. Телефон: (495) 995-10-26, Факс: (495) 995-10-26. Адрес электронной почты: info@certif.ru. Аттестат аккредитации № RA.RU.10АЮ64 от 21.07.2015 выдан Федеральной службой по аккредитации.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Материал рулонный изоляционный марки «Изоспан» типов: код ОК 005 (ОКП):
Изоспан А, Изоспан В, Изоспан С, Изоспан Д, Изоспан АМ, Изоспан код ОК 034 (ОКПД 2): 23.99.12.110
AS, Изоспан FS, Изоспан FD, выпускаемый по ТУ 5774-003- код ЕКПС:
18603495-2004 Изм.7.
Серийный выпуск.

код ТН ВЭД России:

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон № 123-ФЗ от 22 июля 2008 г.), Показатели пожарной опасности материалов: см. приложение бланк № 0015350.

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

1. Протоколы испытаний № 2/М1635-ФЗ, № 2/М1636-ФЗ, № 2/М1637-ФЗ, № 2/М1638-ФЗ, № 2/М1639-ФЗ, № 2/М1640-ФЗ, № 2/М1641-ФЗ, № 2/М1642-ФЗ от 19.06.2017 г. Испытательный центр «Политест» АНО по сертификации «Электросерт», № RA.RU.21АД12 от 21.08.2015 г. выдан Федеральной службой по аккредитации. 2. Акт о результатах анализа состояния производства № 7961-ОП от 01.06.2017 г. ОС «Полисерт» АНО «Электросерт», № RA.RU.10АЮ64 от 21.07.2015 г. выдан Федеральной службой по аккредитации. Схема сертификации 5с.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 19.06.2017 по 18.06.2022

Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

И.И. Далбинш

Эксперт (эксперты)

А.В. Рябова



Handwritten signature of the official responsible for certification.

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № C-RU.AЮ64.B.00972

(обязательная сертификация)

№ 0015350

Показатели пожарной опасности материалов рулонных изоляционных кровельных марки "Изоспан", выпускаемых по ТУ 5774-003-18603495-2004 Изм. 7.

	Группа горючести (Г) по ГОСТ 30244-94	Группа по распространению пламени (РП) по ГОСТ Р 51032-97	Группа воспламеняемости (В) по ГОСТ 30402-96
Изоспан А	Г3	РП1	В2
Изоспан В	Г3	РП1	В2
Изоспан С	Г3	РП1	В2

Показатели пожарной опасности материалов рулонных изоляционных марки "Изоспан", выпускаемых по ТУ 5774-003-18603495-2004 Изм. 7.

	Группа горючести (Г) по ГОСТ 30244-94	Группа воспламеняемости (В) по ГОСТ 30402-96
Изоспан D	Г3	В2
Изоспан АМ	Г4	В2
Изоспан АS	Г4	В2
Изоспан FS	Г3	В2
Изоспан FD	Г3	В2



Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации

М.П.

Эксперт (эксперты)

(Handwritten signature)

И.И. Далбиши

инициалы, фамилия

А.В. Рябова

инициалы, фамилия